

東京国際空港庁舎1号外13基地下燃料タンク点検等作業

平成 30 年 9 月 19 日

東京空港事務所長 森本 園子

質疑事項	回 答
1. 当該業務遂行にあたり、一部下請業者を使用することは可能ですか。	請負契約書 第5条に記載がございますのでご確認ください。
2. 関宿VOR/DMEの配管修繕作業にあたり、消防申請を実施する意向ですか。	野田市消防へ「資料提出書」正・副2部の申請が必要となります。
3. 別紙-4マンホールパッキン交換の材料に関して、下記品名のメーカー名を教えてください。 <ul style="list-style-type: none"> (1) WPM-80-AW 大小 (2) WPKM-80-AW 大小 (3) WPKM-70-AW 大小 	(1)～(3)については、株式会社工技研究所製が設置されております。
4. 別紙-4マンホールゴムパッキン交換の材料に関して、型式に旧型と新型があります。どちらのパッキンになりますでしょうか。	新型パッキンにて交換となります。
5. 各施設の検査及び工事実施時期に関して、予定されている大体の希望時期を教えてください。	下記のとおり希望時期を予定しております。 10月：大島VORTAC、大島空港庁舎 11月：東京国際空港庁舎、南側受配電所、箱根ARSR、箱根TX 12月：新島TACAN、松本空港出張所 1月：百里空港庁舎、静岡空港庁舎 2月：関宿VOR/DME、八丈島空港庁舎、友部送信所