

令和元年10月16日

質問回答書

東京国際空港非常照明用直流電源装置蓄電池交換作業

	質問事項	回答
1	納入蓄電池の製造メーカー、日立化成製でよろしいでしょうか。	特記仕様書別紙の規格品であればメーカーは問いません。 参考寸法：390(L)×170(W)×325(BH) (mm)
2	蓄電池交換中は、負荷電源を停止しての作業でよろしいでしょうか。	整流器側の電源は停止せずに、蓄電池側のみを開放して作業となります。
3	搬入経路、3F電気室までエレベーターを使用して実施でよろしいでしょうか。	3F電気室の付近にある第二庁舎用のエレベーターを使用して下さい。