

質問書

件名	令和 8 年度新千歳空港事務所庁舎等消防用設備点検その他作業		
番号	質問内容	回答	備考
1	仕様書 別紙2-4、下記についてご教示お願いいたします。 ・煙感知器の交換後のメーカー・型番 ・交換後のメーカー・型番に指定がない場合は、 煙感知器の種類ごとの既設メーカー・型番 ・定温型感知器1 個、差動型感知器1 個の既設メーカー・型番	・交換する煙感知器のメーカー・型番に指定はありません。 ・既設煙感知器のメーカー・型番は以下のとおりです。 煙感知器2種（光学式スポット型煙感知器）：能美防災株式会社 FDK229 又は 日信防災株式会社 BFDK246 煙感知器3種（光学式スポット型煙感知器）：日信防災株式会社 BFDK346 定温式スポット型感知器：既設の型番が確認できないため、別添写真にてご確認ください 差動型感知器：既設の型番が確認できないため、別添写真にてご確認ください	



既設定温式スポット型感知器



既設差動式スポット型感知器