

令和8年5月22日

質問書回答

件名： 庁舎通信回線管路布設作業（仙台）

質問内容	回答
<p>1. 廊下 EPS～施設運用管理官監視室間の電線管天井配線ですが、天井点検口は付近にありますでしょうか。</p> <p>2. 上記配線ルートに壁貫通箇所はありますでしょうか（ある場合貫通箇所の処理は耐火パテ等によろしいでしょうか）。</p>	<p>1. 天井点検口は配線ルート付近にあります。 （廊下 EPS 側、施設運用管理官監視室側に各 1 か所）</p> <p>2. 配線ルート上に壁貫通箇所はあります。貫通箇所の処理は耐火パテで問題ありません。</p>