


令和8年5月22日

質問書回答

件名： 庁舎通信回線管路布設作業（仙台）

質問内容	回答
<p>1. 壁貫通箇所の壁面素材（耐火ボード、コンクリート壁）はどのようなものになりますでしょうか。 (写真等ありますと助かります)</p> <p>2. 作業時に音出しの規制（夜間限定等）ありますかでしょうか。</p> <p>3. 上記にも関係しますが作業は平日日中（月～金）の作業で大丈夫でしょうか。</p>	<p>1. 壁貫通箇所はコンクリート壁となっています。 (壁面写真)</p>  <p>2. 音出しの規制（夜間限定）はありません。</p> <p>3. 平日日中の作業で問題ありません。</p>