

質疑書

工事件名：成田国際空港新管制塔受配電設備製造

令和8年 5月22日

質問番号	仕様書項目 番号等	質疑事項	ご回答
1	設計図3	I系U系配電盤並びにII系U系配電盤の変圧器について、UPSの二次側となりますので、変圧器は突入電流300%抑制型でよろしいでしょうか。	よろしい。
2		保護継電器の仕様について、静止形のデジタル型とアナログ型のどちらかを選定すればよろしいでしょうか。	静止形のデジタル型とする。