

件名 成田国際空港新管制塔50kVA 無停電電源装置(製造・設置・調整)

No	質問	回答	備考
1	文書名:設計図 名称:特記仕様書② 図番:2/3 別表-2 遠隔監視項目 用途 状態監視 内容: 『非同期』とは、何と何の同期/非同期のことを定義していますか? 例えば、 『バイパス回路とインバータ回路』 あるいは、『I系 1号機のインバータ回路とI系 2号機のインバータ回路』 または、『II系 1号機のインバータ回路とII系 2号機のインバータ回路』 などがあると思います。	UPS出力電力と直送電力のことを定義しています。	