

件名 成田国際空港新管制塔50kVA 無停電電源装置(製造・設置・調整)

No	質問	回答	備考
1	文書名:国土交通省制定 無停電電源装置共通仕様書(UPS-4) 頁:24 1.4.3.16 蓄電池 に関して 蓄電池メーカーに確認したところ 共通仕様書に「特性曲線を作成」とありますが 蓄電池試験として実施しておりませんので、対応不可となります。 本件の要求仕様から除外いただくことはできますか？	除くことはできません。	
2	文書名:国土交通省制定 無停電電源装置共通仕様書(UPS-4) 頁:24 1.4.3.16 蓄電池 に関して 「5%抜き取り」とありますので ・FVL-50-12×30個の場合:2個 ・FVL-150×180個の場合:9個 と解釈しますが、よろしいでしょうか？	ご認識のとおりです。	