件名：帯広空港庁舎小型給水ポンプユニット交換作業　　平成30年12月6日

番号	質問事項	回答
1	使用するポンプメーカーに納期を問い合わせたところ発注後45日間とのことで、1月8日に開札してから注文をしても履行期限の2月15日には間に合いませんので、どうしたら良いでしょうか。	仕様書に明記してあります規格はあくまで既存の規格であり、また同等品と明記しております。仕様規格を満たし、且つ履行期限内に作業を終了できる様に納品できる製品を用意願います。