

支出負担行為担当官

東京航空局長 今井 和哉

「東京国際空港 T104 上水ポンプ場電源工事」質疑回答書

標記の仕様書等に関する質疑事項について、下記のとおり回答致します。

記

	質問事項	回答
1	動力ブレーカ 225A ですが、WHM は 120A 用スペースで宜しいのでしょうか？ 300/5A の CT スペース付きですと指定寸法には収納出来ません。 ポール取付も出来ません。 CT スペース盤外なら特注ボックスで対応可能となりますが、如何いたしましょうか。 ご教示いただけますと幸いです。	WHM については電力会社側で用意するものとなりますため、具体は契約締結後、仕様書に示す施工図等の承諾手続きにより確認し、仕様書や設計図書に示す取付方法に変更の必要性が認められれば、契約書に基づく変更行為を行うものと考えます。