

質問書提出日	令和8年1月7日
回答提出日	令和8年1月8日

質問回答書

件名	函館空港事務所庁舎監視カメラ 他 1か所修理作業（函館）		
番号	質問内容	回答	備考
1	設置部品のデジタルテンキーについて、このテンキーに対応する制御器及び電子錠の型番・メーカー情報を開示いただくことは可能でしょうか。あるいは、正面玄関電子錠を含む系統図のような資料があれば、開示していただくことは可能でしょうか。	テンキーが接続されている電気錠操作盤は、美和ロック BANYとなります。既設のテンキーは、アート TK-3110となるため、対応するものであれば同等品でも構いません。	