

質問書提出日 2026年1月20日
回答日 2026年1月21日

件名：配線用遮断器他 10 点の購入

No.	質問内容	回答						
1	<p>仕様書 別表-1 納入品目表より</p> <table border="1"><thead><tr><th>部品名</th><th>製造者名</th><th>規格</th></tr></thead><tbody><tr><td>電磁開閉器</td><td>富士電機(株)</td><td>SH-4/G</td></tr></tbody></table> <p>上記品目について、 ①コイル電圧 ②補助接点 ご指示が必要です。 御確認ください。</p>	部品名	製造者名	規格	電磁開閉器	富士電機(株)	SH-4/G	<p>富士電機(株)製 SH-4/Gのコイル電圧及び補助接点の仕様について下記のとおり回答します。</p> <p>①コイル電圧 (V) DC24V ②補助接点 3a1b</p>
部品名	製造者名	規格						
電磁開閉器	富士電機(株)	SH-4/G						