

令和 8 年 8 月 3 日

支出負担行為担当官
大阪航空局長 梅澤 大輔

「河和TACAN局舎改修工事」質問回答書

標記の仕様書等に関する質問事項について、下記のとおり回答致します。

記

	質問に関する入札説明書、 特記仕様書等の記載箇所	質 問 事 項	回 答
1	設計図「仮設計画図（参考）（1）」	設計図「仮設計画図（参考）（1）」では枠組足場の使用となっておりますが、「改修特記仕様書（その1）」には「くさび緊結式足場（楔式足場）」でも対応可能との記載がございました。 つきましては、本案件において楔式足場を使用しても差し支えないかご教示いただけますでしょうか。	楔式足場を使用することについては、契約後、別途協議とします。 使用する場合は、手すり先行工法等に関するガイドラインや労働安全衛生規則等関係法令を遵守した安全上問題ない計画とすること。 なお「改修特記仕様書（その1）」に、くさび緊結式足場でも対応可能との記載はしておりません。