令 和 8 年 11 月 18 日

支出負担行為担当官
大阪航空局長　梅澤　大輔

「鳥取空港高圧ケーブル（EM 6600V CET/F(EE) 22SQ）一式購入」質問回答書

標記の仕様書等に関する質問事項について、下記のとおり回答致します。

記

	質問に関する入札説明書、特記仕様書等の記載箇所	質 問 事 項	回 答
1	仕入先への仕様書の開示について（仕様書6(4)）	仕入見積りの取得に必要な範囲で、仕入先候補へ本仕様書の内容を開示することは可能でしょうか。可能な場合、開示できる資料・事項の範囲及び必要な手続・条件をご教示ください。	見積のために仕入先候補へ内容を開示する事は可能です。 仕入れ先候補へ内容を開示するための手続きは不要ですが、開示先に対しても守秘義務を遵守させてください。 開示範囲については入札公告時に公開している資料範囲となります。
2	ケーブル600mの納入単位について（仕様書別紙）	600mは、接続箇所のない連続した1条での納入が必要でしょうか。複数条に分けての納入が可能な場合、必要な各条の長さをご教示ください。	600mの1ドラムでの納入となります。
3	納入時の荷下ろしについて（仕様書1及び3）	搬入据付等は対象外ですが、納入時のトラックからの荷下ろしは受注者の作業範囲でしょうか。受注者が行う場合、荷下ろし地点、車両の進入制限（車両幅、重量、進入可能な時間帯）及び発注者側の荷役設備の利用可否をご教示ください。	・納入時のトラックからの荷下ろしは受注者での作業範囲となります。 ・荷下ろし場所は旧航空局の鳥取空港出張所庁舎1F電気室の東側搬入口を想定しております。 なお、車両の進入制限は荷下ろし場所が制限区域内となるため、詳細は受注後の調整となりますが、ご質問いただいている車両幅、重量、進入可能な時間帯は以下のとおりです。 ・車両幅：2.5m未満であれば通行可能です。 ・重量：特段制限ありません。 ・進入可能な時間帯：8：30～17：15 また、発注者側の荷役設備は用意がありませんので、荷降ろしに必要なユニック車等の搬入・荷降ろし手段については、受注者側にて手配をお願いいたします。
4		仕様書には納入場所のみ記載がございますが、送料算及び配送にあたり詳細の確認が必要となるため、下記事項について可能な範囲でご教示いただけますでしょうか。 ・納入場所における車両制限の有無（大型車の搬入可否、車両重量、高さ制限など）制限が有る場合、搬入可能な車両の最大サイズもお願いいたします。 ・荷下ろし時のフォークリフトの有無また貸出の可否 ・その他留意事項等ございましたらご教示いただけますと幸いです。	車両の進入制限は荷下ろし場所が制限区域内（旧航空局の鳥取空港出張所庁舎1F電気室の東側搬入口を想定）となるため、詳細は受注後の調整となりますが、ご質問いただいている車両幅、重量、高さ制限は以下のとおりです。 ・車両幅：2.5m未満であれば通行可能です ・重量：特段制限ありません ・高さ制限：旧航空局、鳥取空港出張所庁舎２階屋上を超えない高さ（約20m未満）まで ・発注者側の荷役設備は用意がありませんので、荷降ろしに必要なユニック車等の搬入・荷降ろし手段については、受注者側にて手配をお願いいたします。
5	６６００Ｖ トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	1:メーカー指定はございますか。 2:納品時に契約者の立ち合いは必要ですか。 3:600Mと記載ありますが300M 2本又は200M 3本でも良いですか。 4:搬入場所は1階の倉庫などを想定してますか。 5:荷下ろしの際、現地にフォークリフトなどございますか。	・メーカーの指定はありませんが、規格についてはEEタイプを指定しておりますので、お間違いのないようお願いいたします。 ・納品時に契約者の立ち合いは不要です。 ・600mの1ドラムとなります。 ・納入場所は旧航空局の鳥取空港出張所庁舎1F電気室の東側搬入口を想定しております。 ・発注者側の荷役設備は用意がありませんので、荷降ろしに必要なユニック車等の搬入・荷降ろし手段については、受注者側にて手配をお願いいたします。