

令和8年9月28日

分任支出負担行為担当官
那覇空港事務所長 仲間 政勝

「令和8年度那覇空港18L-SFLキュービクル変圧器等改造作業」質疑回答書

標記の仕様書等に関する質疑事項について、下記のとおり回答致します。

記

番号	質問に関する入札説明書、 特記仕様書等の記載箇所	質 疑 事 項	回 答
1		工事は全停電または部分停電のどちらで対応することになりますでしょうか。	本工事は、全停電での作業を予定しています。
2		落札後の現地確認は可能でしょうか。	契約日以降であれば、現地確認は可能です。
3		工事日の電気主任技術者の立会対応費は工事費に含む認識でよろしいでしょうか。	工事に係る必要経費は、受注者負担となります。
4		完成検査は、工事日当日と書類検査は後日、工事現場での検査が必要でしょうか。	完成検査については、工事完了後に現場での確認検査を実施します。提出書類に係る検査については、日程調整のうえ実施します。
5			